



Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie

LOTTO 8

ASSL Lanusei

Via Piscinas, 5 - Lanusei

Tel 0782-490580 – Fax 0782-490554

OSPEDALE NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE

LANUSEI

Allegato 02 – Quadro riassuntivo emissioni

Allegato all'Istanza di Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera

D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 art. 269

IL TECNICO QUALIFICATO:

Ing. Giuseppe Capo iscritto Ordine Ingegneri Torino al n° 7210V

Via Gallarate 126 c/o Carbotermo S.p.A.

g.capo@carbotermo.it

334/6702505



OSPEDALE NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE LANUSEI

ALLEGATO 02 Quadro Riepilogativo emissioni

ISTANZA AUTORIZZAZIONE EMISSIONI D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 art. 269 comma 2

Punti di emissione	Sezione camino (m ²)	Altezza camino (m)	Temperatura (°C)	Portata (Nm ³ /h)	Durata emissione ore/giorno	Frequenza emissione su 24 ore	Sostanza inquinante	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Flusso di massa (Kg/h)	Concentrazione (mg/Nm ³)	Valori limite (mg/Nm ³)
CAMINO E1 GAC01	0,2826 Ø600i	7,63	106,6	1.743,75	24/24	CONTINUA	PM NO SOX	NESSUNO	1.468	20 62,96 46,53	50 200 200
CAMINO E2 GAC02	0,2826 Ø600i	7,63	106,6	1.743,75	24/24	CONTINUA	PM NO SOX	NESSUNO	1.468	20 62,96 46,53	50 200 200
CAMINO E3 GE01	0,9 1.500 x 600	3,18	541	6.601,5	NON DETERMINA BILE	NON DETERMINABILE	PM NOX CO	NESSUNO	2.820	VEDI CAP. 4.7 RELAZIONE	VEDI CAP. 4.7 RELAZIONE
CAMINO E4 GE02	0,9 1.500 x 600	3,18	541	6.601,5	NON DETERMINA BILE	NON DETERMINABILE	PM NOX CO	NESSUNO	2.820	VEDI CAP. 4.7 RELAZIONE	VEDI CAP. 4.7 RELAZIONE

IL TECNICO QUALIFICATO:

Ing. Giuseppe Capo iscritto Ordine Ingegneri Torino al n° 7210V

Via Gallarate 126 c/o Carbotermo S.p.A.

g.capo@carbotermo.it

334/6702505

